

DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE API 5_PUO SUBDISTRETTO API 5A

FABBISOGNO IDRICO / FOGNATURA	Destinazione d'uso	Superficie	Volume	∂	Numero utenti	Consumi
		<i>mq</i>	<i>mc</i>		<i>n</i>	<i>lt/s</i>
LOTTO A	terziario	4.072,80	12.910,80	0,05	203,64	0,24
	produttivo	–	–	0,03	–	–
Tot						
LOTTO B	terziario	840,70	2.269,89	0,05	42,04	0,05
	produttivo	214,00	642,00	0,03	6,42	0,01
Tot						
LOTTO C	terziario	600,00	2.100,00	0,05	30,00	0,03
	produttivo	5.570,00	103.045,00	0,03	167,10	0,19
<i>Portata complessiva</i>						<i>0,52</i>
<i>Portata di punta</i>						<i>1,30</i>
Dove						
∂	rapporto utenti superficie					
terziario	$\partial=0,05$	1 utente ogni 20 mq				
produttivo	$\partial=0,03$	1 utente ogni 33 mq				