

DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE API 5_PUO SUBDISTRETTO API 5A

FABBISOGNO ENERGIA ELETTRICA	Destinazione d'uso	Superficie	Volume	∂1	∂2	Potenza
		<i>mq</i>	<i>mc</i>	<i>Kw/mq</i>	<i>Kw/mc</i>	<i>Kw</i>
LOTTO A	terziario	4.072,80	12.910,80	0,052	0,011	353,80
	produttivo	–	–	0,045		–
LOTTO B	terziario	840,70	2.269,89	0,052	0,011	68,69
	produttivo	214,00	642,00	0,045		9,63
LOTTO C	terziario	600,00	2.100,00	0,052	0,011	54,30
	produttivo	5.570,00	103.045,00	0,045		250,65
Illuminazione pubblica						35
Potenza Totale						772,07
Dove						
∂1	rapporto Kw/mq					
∂2	rapporto Kw/mc					
terziario	∂1=0,052					
terziario_ condizionamento	∂2=0,011					
produttivo	∂1=0,045					